

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ д/с №10
«Аленушка»

_____ Н.В. Кочетова

« ____ » _____ года

ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг,
а также оказания им при этом необходимой помощи**

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №10 «Аленушка» муниципального образования город-курорт Геленджик

2. Адрес объекта: 353488 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Вишневая, 13а

3. Сведения об объекте:

3.1. Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: 1972 год

3.2. Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции: _____

3.3. Отдельно стоящее здание 2 этажа, 1064,90 кв.м.

3.4. Часть здания ___ этажей (или помещение на ___ этаже), ___ кв.м.

3.5. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 7349,00 кв.м.

4. Основание для пользования объектом:

оперативное управление
(оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.)

5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения требований доступности для инвалидов объектов и услуг: нет

Наименование предоставляемых услуг:

- реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход.

Численность детей-инвалидов в образовательной организации:

с нарушением опорно-двигательного аппарата 0;

инвалиды-колясочники 0;

инвалиды по зрению 0;

инвалиды по слуху 0.

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов:
 инклюзивное образование да/1;
 на дому нет;
 дистанционно нет;
 другое нет.

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (соблюдено «+»/ не соблюдено «-»/ не требуется «*»)
1	Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них	-
2	Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	+
3	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта	+
4	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	+
5	Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	+
6	Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений	-

	их жизнедеятельности, в том числе: дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
7	Обеспечение доступа на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение	+

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг (обеспечено «+»/ не обеспечено «-»/ не требуется «*»)
1	Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	+
2	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов и др.	+
3	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	-
4	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	-

5	Адаптация официального сайта для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	+
6	Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании соответствующей рекомендации в заключении ПМПК или ИПРА	*
7	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	*
8	Оказание работниками образовательной организации иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг	+
9	Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги населения, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	+
10	Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	+

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов	Объем расходов (тыс. рублей)	Сроки выполнения
1	2	3	4
1.	Обеспечение места для посадки и высадки инвалидов (табличка, знак, разметка)	11,0	2024г.
2.	Адаптация лестничной конструкции главного входа в здание (тактильная плитка, накладка тактильная на верхнюю и нижнюю ступени, контрастная лента)	20,0	2025г.
3.	Адаптация лестничных пролетов для слабовидящих (тактильная полоса,	47,0	2025г.

	тактильная накладка, контрастная маркировка, тактильная плитка, наклейки на начало и конец перил)		
4.	Адаптация лестничной конструкции главного входа в здание (перила, пандус)	52,5	2024г.
5.	Установка перил входных на 4 входа	90,0	2025г.

Председатель комиссии: _____ Кочетова Н.В.

Члены комиссии: _____ Виноградова А.П.
_____ Сидорова Е.А.
_____ Воронина В.А.
_____ Немцева Л.И.